

仕様書

- 1 品名 壁掛形 家庭用ルームエアコン
ダイキン製 S224ATES
(室内機、室外機及びリモコン等一式)

同等品可 但し、同等品等を提示する際には必ず事前に病院局労務厚生係担当者まで連絡し、審査を受けること。

- 2 数量 40台

- 3 納入場所 鹿島田看護職員宿舎（川崎市幸区鹿島田1-21-14）
発注者が指定する一般居室40室

- 4 納入期限 令和6年9月30日
※なお、納入日程は、受注者決定後速やかに協議する。

- 5 その他

- (1) 作業日時

居室での作業は土日に限る。また、午前8時30分から午後8時30分の範囲で行うこと。

共用部分での作業は平日も可。ただし、平日においては午前8時30分から午後5時の範囲で行うこと。

物品搬入日以後、居室作業日までの間の一時的な保管場所として、多目的室の利用を可能とする。

- (2) 対象施設及び居室

施設及び居室図面は別添のとおり。駐車場5台、エレベーター1台利用可。

一般居室は施設内に121室あるが、うち40室の実施であり、受注者にのみ部屋番号を通知する。

- (3) 現況

ア 室外機は室内機の真裏にベランダ置きである。

イ 配管は隠ぺい配管ではなく、配管全長4メートル以内である。

- (4) 費用

搬入出等の作業費、既設撤去及び新規設置等の作業費、新規設置エアコンの試運転調整費及び作業経過が確認できる書類の提出を含むものとする。ダイキン製既設エアコン等の処分費（家電リサイクル料及び収集運搬費を含む）は別途契約する。

(5) 搬入搬出、既設撤去及び新規設置に関する特記事項

- ア 既設エアコンはポンプダウン等によりフロンを回収し、家電リサイクル法により適切に処理すること。
- イ 室内及び室外配管には白色系の化粧カバーを取り付けること。
- ウ 室外ドレン管の先端にはドレンキャップを取り付けること。
- エ 室外機は据置台に固定すること。
- オ 真空引きを実施すること。
- カ 建物、入居者等に損害を与えないよう万全の処理をとり、十分な養生・安全対策を講ずること。破損・汚れ・傷などを付けた場合は、速やかに報告を行うとともに、受注者の責任において補修すること。

(6) 既設部品等の再利用可否

- ア 可
室内配管化粧カバー、室外機据置台、貫通スリーブ、コンセント及びリモコンホルダー
- イ 否
ドレンキャップ、既設配管及び室外配管化粧カバー

(7) 契約金の支払い

完納検査終了後適法な請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(8) 損害金

履行遅延における損害金については、川崎市病院局契約規程（平成17年3月31日病院局規程第39号）第48条の規定を適用する。

(9) 本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者との協議のうえ決定する。